

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer

FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 05.11.2015

FRA: Administrerende direktør

SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde/Arild Johansen

SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsynssaker

ARKIVSAK: 2015/193

STYRESAK: 92/15

STYREMØTE: 19.11.2015

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2015 pkt. 3

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2015

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.)

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO

ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN: OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.

MYNDIGHETS-ORGAN	HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet							
DSB	Helse Stavanger HF	Tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.	20.02.2015	Det ble gitt 4 avvik og 2 merknader. Avvik 1: Historiske data om feil i elektriske anlegg benyttes ikke i et systematisk forbedringsarbeid. Avvik 2: Legers kunnskap i bruk av elektromedisinsk utstyr blir	01.06.2015	Brev med plan for lukking av avvik sendt DSB 28.05.2015. Brev fra DSB datert 12.08.2015 med vedtak om pålegg. DSB ber om ytterligere tiltak før avvikene kan lukkes. Frist 01.10.2015. Brev med ytterligere redegjørelse for lukking av alle avvikene sendt 28.09.2015.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRA PPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				ikke systematisk kvalitetssikret. Avvik 3: Det mangler å iverksette tiltak der hvor egen ROS-analyse påpeker at sikkerheten i elektriske anlegg ikke er ivaretatt. Avvik 4: Det er underrapportering av uhell/nesten uhell til DSB der hvor elektromedisinsk utstyr var i bruk ved uhellet/nesten uhellet.			
Statens legemiddelverk							
KLIF							
Helsedirektoratet							
Statens strålevern							
Mattilsynet							
Rogaland brann og redning IKS							
Klageorgan							